



Żory, 15.03.2021 r.

OR-RKA.0003.1.2021.DD

**Klub Radnych
Żorska Samorządność**

**Pan Zbigniew Krówka
Pan Kazimierz Dajka
Pan Dawid Świerczek
Pan Krzysztof Hałacz
Pan Jerzy Marciniak
Pan Władysław Łukasiewicz**

W załączeniu przesyłam odpowiedź na interpelację w sprawie systemu ogrzewania w
Kinie Na Starówce ul. Kościuszki 3 w Żorach.


PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Otrzymują:
1 x adresaci
1 x aa.

Do wiadomości
1 x BRM





Żory, 12.03.2021 r.

Pr

Sz. P.

Waldemar Socha

Prezydent Miasta Żory

Dotyczy: interpelacji w sprawie systemu ogrzewania w Kinie Na Starówce ul. Kościuszki 3.

W odpowiedzi na interpelację Klubu Radnych Żorskiej Samorządności tj. Pana Zbigniewa Krówki, Pana Kazimierza Dajki, Pana Dawida Świerczka, Pana Krzysztofa Hałacza, Pana Jerzego Marciniaka oraz Pana Władysława Łukasiewicza w sprawie niedziałającego systemu ogrzewania w Kinie Na Starówce ul. Kościuszki 3 złożonej na sesji Rady Miasta w dniu 25.02.2021r., uprzejmie informuję, co następuje.

W okresie od ok. 15 stycznia br. na terenie miasta występowały duże temperatury ujemne, które spowodowały uszkodzenie nagrzewnicy z systemu klimatyzacji usytuowanego na dachu obiektu „Scena na Starówce”. Awaria została natychmiast zgłoszona do firmy opiekującej się naszymi systemami klimatyzacyjnymi, która przystąpiła do realizacji poprzez wpierw przesłania propozycji naprawy bądź wymiany uszkodzonej części, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że naprawa/wymiana może nastąpić w momencie, gdy temperatury będą oscylowały w granicach od 0 do 5st.C. Awaria ta dotyczyła centrali dużej, która obsługuje salę kinową. Ostatecznie awaria została usunięta 22 lutego 2021r., a koszty naprawy wyniosł 3500 zł netto.

Aby uniknąć w przyszłości podobnych awarii, należałoby zamontować wymiennik glikolowy – koszt takiej usługi to ok. 17500 zł netto.

Ponadto zlokalizowano kolejną poważną awarię na małej centrali, która obsługuje pozostałe pomieszczenia w obiekcie, ale jest też ściśle powiązana z centralą dużą. Do wymiany kwalifikuje się instalacja CT, gdyż powoduje ona w chwili obecnej duży wyciek wody uniemożliwiającym ogrzewanie obiektu – koszt usługi to ok. 4800 zł netto.


Dodatkowo informuję, że:

1. system grzewczy jest ściśle połączony z klimatyzacją, która w sezonie zimowym dogrzewa salę kinową zgodnie z projektem,
2. koszt zastępczego ogrzewania pomieszczenia sali to 4200 zł netto, który obejmował po 3 nagrzewnice na każdą stronę Sali kinowej, tj.: wynajem 6 sztuk nagrzewnic, kabli, rozdzielni wraz z montażem na 10 dni,

Otrzymują:

1 x adresat

1 x aa

Z poważaniem,

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Żorach
mgr Stanisław Ratajczyk

Wydawnictwo Literackie
ul. Świdnicka 14
50-120 Wrocław

tel. 71 374 14 14
www.wydawnictwoliterackie.pl